



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,
E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославской области
Российская Федерация 150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам Ярославской области**
152070, Россия, Ярославская область, г. Данилов, ул. Володарского, д.80, телефон 8(48538)5-17-09,
E-mail: ond.danilov@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 06/1/5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу - муниципальное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Первомайский детский дом

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области Смирнова Сергея Владимировича № 6 от 30.01.2019 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 05.02.2019г. по 13.02.2019г. заместителем главного государственного инспектора Даниловского, Любимского и Первомайского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирновым Сергеем Владимировичем проведена плановая выездная проверка объекта, здания, территории, помещений юридического лица муниципальное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Первомайский детский дом расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Первомайский район, д. Шильпухово д.99 в присутствии директора муниципального учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Первомайский детский дом Тихомировой Ирины Юрьевны.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителем организации не	Правила	03.02.2020г.	

	определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее ППР РФ) п.3,		
2.	На территории объекта не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".	ППР РФ п.14,	03.02.2020г.	
3.	В коридоре и раздевалке отсутствует эвакуационное освещение работающее в круглосуточном режиме работы или включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ППР РФ п.43,	03.02.2020г.	
4.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ППР РФ п.61,	03.02.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленные сроки являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители органов местного самоуправления;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Заместитель главного государственного инспектора
Даниловского, Любимского и Первомайского
районов Ярославской области по пожарному надзору

«13» февраля 2019 г.



Смирнов С.В.

Предписание для исполнения получил:

Сотасина
Тихомирова Ирина
Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица

«13» февраля 2019 г.

Юрф
(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области 79-09-01